



LB.ZUZ.4210.337.2025

Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego składającego się z rury drenażowej PP DN400 o długości 19,70 m wraz z wylotami kanalizacji deszczowej (studzienki osadnikowe DN1200) do projektowanego drenażu oraz studni chłonnej DN1200 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 158, 232, obręb 0007 Grabanów, gm. Biała Podlaska,
 - rzędna dna drenażu: 140,98- 141,00 m n.p.m.
 - współrzędne punktów charakterystycznych drenażu rozsączającego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek drenażu (studzienka osadnikowa S-3) - X: 5770286.7108 Y: 8442780.0013
 - koniec drenażu (studnia chłonna S-4) - X: 5770291.7193 Y: 8442799.0875
 - studnia chłonna DN 1200 wykonana z kręgów betonowych ze złożem filtracyjnym ze żwiru grubego z kamieniami o głębokości 0,5 m, posadowionej na rzędnej 140,98 m n.p.m. zlokalizowanej na dz. nr ewid. 158, obręb 0007 Grabanów, gm. Biała Podlaska;
- 2) usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z nawierzchni utwardzonych drogi gminnej zaprojektowaną kanalizacją deszczową z terenu dz. nr ewid. 158, 232, obręb 0007 Grabanów, gm. Biała Podlaska w ilości:
 - $Q_{\max s} = 0,00377 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{\text{śr. rok}} = 136,89 \text{ m}^3/\text{rok}$;
 - z powierzchni zlewni:
 - rzeczywistej – 0,02535 ha,
 - zredukowanej – 0,0228 ha;
 - o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:
 - zawiesina ogólna – 100 mg/l,
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Dzień podania do publicznej wiadomości18.11......2025 r.

Podpisano elektronicznie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
Jolanta Oleszczuk

Sprawę prowadzi:
Specjalista Anita Juszczyk
tel. 83 342 70 54, 532 032 267