



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

ONS-HK.9020.2.293.2025
Biała Podlaska, 2025-12-29

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI **Nr 146/25 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Pismem znak: L.dz. GZK/321/2025 z dnia 19.12.2025 r. przekazano kompletne sprawozdania z badań nr: 881873/25/MAL/Z2 z dnia 09.12.2025 r. oraz 881872/25/MAL/Z2 z dnia 18.12.2025 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2025 r.

Wyniki badań próbki pobranej w dniu 12.11.2025 r. z punktu monitoringowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Woroniec 10A - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci), wykazał, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Natomiast w próbce pobranej z punktu: Woroniec 3 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny), stwierdzono przekroczenia manganu i żelaza. W związku z przekroczeniami, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie dostawca wody podjął działania naprawcze.

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadającym aktualne zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia oraz akredytację PCA.

Renata Grądzka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: MM; Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: IS; Sekcja Higieny Komunalnej