



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

ONS-HK.9020.2.288.2025
Biała Podlaska, 2025-12-29

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 150/25 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem ustalonym indywidualnie dla wodociągu Woroniec opartym o szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 08.12.2025 r. pobrał próbki do badań. W dniu 17.12.2025 r. otrzymano sprawozdanie z badań wody nr: LAB.PW-W-9051/461/2025.

Wynik badania próbki z dnia 08.12.2025 r. pobranej z punktu monitoringowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

● Woroniec 3 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny), wykazał, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Natomiast w próbce pobranej z punktu: Woroniec 10A - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci), stwierdzono nieakceptowalny zapach.

W związku z przekroczeniem, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie zobowiązano dostawcę wody do podjęcia działań naprawczych.

Badania wody zrealizowano w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spełniającym ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Renata Grądzka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: MM; Sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdził: IS; Sekcja Higieny Komunalnej