



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, 2026-01-29

Ocena okresowa jakości wody za 2025 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy stwierdził:

- ponadnormatywne stężenie azotynów (w 1 punkcie zgodności).

Podjęte przez zarządcę wodociągu działania naprawcze polegające na regulacji parametrów uzdatniania spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W związku z powyższym w dniu 31.12.2025 r. woda pochodząca z przedmiotowego wodociągu w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda jest również bezpieczna pod kątem promieniotwórczym.

Azotyny są związkami niebezpiecznymi dla zdrowia. W wyniku reakcji azotynów z hemoglobina w krwinkach czerwonych powstaje methemoglobina, która nieodwracalnie wiąże tlen, w związku z czym dochodzi do zaburzeń w transporcie tlenu w obrębie tkanek. Ponadto azotyny w organizmie mogą przekształcać się do związków nitrozowych, wiele z nich uznaje się za rakotwórcze dla ludzi. Stwierdzone jednorazowo przekroczenie azotynów dotyczyło wyłącznie wody wprowadzanej do sieci z SUW i wynikało z prowadzonej modernizacji ujęcia wody. Woda na sieci wodociągu (woda u konsumenta) nie budziła żadnych zastrzeżeń. Po wyregulowaniu technologii uzdatniania jakość wody poprawiła się.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej przypomina, że zgodnie z prowadzonym monitoringiem substancji promieniotwórczych w wodzie, kolejny pomiar stężenia trytu, izotopów promieniotwórczych radu (Ra-226 i Ra-228) we wszystkich studniach głębinowych należy wykonać w 2029 roku, natomiast pomiar stężenia radonu w 2034 roku.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej

Jarosław Sawicki

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/

Sporządził: MM; Sekcja Higieny Komunalnej



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 18 | 21-500 Biała Podlaska
+ 48 83 414 41 00
adres e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12068-26587-DFTSF-21

Sprawdził: IS; Sekcja Higieny Komunalnej